

沈阳市建设工程（市政）规划许可批前公示板

公示信息

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司随尚生活架电力外线工程规划许可批前公示

该电力工程位于沈阳市浑南区，线路起点为现状66kV苏南变电站新设10kV桃苏线中分22#+1电缆主杆，在主杆附近新设电缆下线杆接取电源，沿创新路、沈营大街敷设，终点为新建地下开闭站。线路总长度为700米，其中，新建电力管线长度为700米，利用现状管线以及新建电力管道规格为Φ150×2孔64米，Φ150×4孔13米，Φ150×8孔223米。创新路、沈营大街标准规划红线宽均为60米。电力管线分别位于沈营大街西侧电源取点处现状电力排管穿线至沈营大街东侧64米，延沈营大街道路中心线东侧公园绿地297米、创新路道路中心线南侧公园绿地122米，横跨创新路南侧至北侧75米，创新路北侧规划路，延规划路西侧向北129米，延规划路西侧过路至南侧19米。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见。

1、公示及收集意见日期：2025年1月9日——2025年1月17日（7个工作日）

2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

①咨询电话：沈阳市自然资源局，024-84821869；

建设部门：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，024-23155382；

设计单位：沈阳电建建设集团有限公司设计分公司，024-23150211。

②信函请寄至：沈阳市浑南区生态路109号（创新天地H909楼）沈阳市自然资源局浑南分局审批科（以邮戳日期为准）邮编：110167。

③电子邮箱：hnsjk-zzylj@shenyang.gov.cn。

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息，如因信息不完整或无法核对相关情况的，视为无效意见。

4、本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视为放弃上述权利。

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司

沈阳市自然资源局


2025年1月9日

规划方案主要内容


本规划方案包含用地红线外电力工程一个专业，市政管线主要内容见下表：

专业	市政管线接驳点	新建市政管线规格
电力工程	线路起点为现状66kV苏南变电站新设10kV桃苏线中分22#+1电缆主杆，在主杆附近新设电缆下线杆接取电源，沿创新路、沈营大街敷设，终点为新建地下开闭站	线路总长度为700米，其中：规划电力管线长度为230.2米，现状电力管线长度406.8米，现状电力排管穿线63米。电力管道规格为Φ150×2孔64米，Φ150×4孔13米，Φ150×8孔223米


白塔街西街横断面图



沈营大街横断面图



创新路横断面图



沈阳电建建设集团有限公司 编制 2025-07-01 (0204)

沈阳电建建设集团有限公司 编制 2025-07-01 (0204)