

沈阳市建设工程（市政）规划许可批前公示板

公示信息

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司的10kV沈阳新锐启航置业服务有限公司变电站新建工程规划许可批前公示

该电力工程位于沈阳市浑南区，线路起点为现状66kV营盘变新出线10kV线路接取电源，沿金帆中路、远航中路、五里台东街、汇泉路、天坛南街敷设，至用户附近规划处新设环网箱201环网单元，联网新路10kV安青线安青4环网箱（原有）起沿天坛南街至用户附近规划处新设环网箱202环网单元。线路总长度2325米，其中：新设4孔Φ150混凝土排管沟1560米，4孔Φ150非开挖拉管765米。

营盘变电站新出线沿金帆中路北侧非机动车道向东100米转角向南跨院金帆中路及铁路线（既有）至远航中路南侧非机动车道。沿远航中路非机动车道向东100米至五里台东街，沿五里台东街电力管线贴建向南至汇泉路，沿汇泉路电力管线贴建向西穿越天坛南街进新设环网箱。联网新路10kV安青线安青4环网箱沿天坛南街东侧人行道向北至科幻路。科幻路穿越天坛南街至西侧人行道，沿天坛南街西侧人行道至新设环网箱。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见。

1、公示及收集意见日期：2025年12月4日——2025年12月12日（7个工作日）

2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

①咨询电话：审批部门：沈阳市自然资源局，024-25411999；

建设单位：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，024-25411999；

设计单位：辽电通电力勘察设计（辽宁省）有限公司，024-29860505。

②信函请邮寄至：沈阳市浑南区全运路109号（创新天地H座9楼）沈阳市自然资源局浑南分局审批科（以邮戳日期为准）邮编：110167。

③电子邮箱：hnspl-zrzyj@shenyang.gov.cn。

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。

4、本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视为放弃上述权利。

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司

沈阳市自然资源局


2025年12月4日

规划方案主要内容


本规划方案包含用地红线外电力工程一个专业，市政管线主要内容见下表：

专业	市政管线接驳点	新建市政管线规格
电力工程	线路起点为现状66kV苏南变电站新设10kV桃苏线中治分22#+1电缆主杆，在主杆附近新设电缆下线杆接取电源，沿创新路、沈营大街敷设，终点为新建地下开闭站	线路总长度为700米，其中：规划电力管线长度为230.2米，现状电力管线贴建406.8米，现状电力排管穿线63米。电力管道规格为Φ150×2孔64米，Φ150×4孔413米，Φ150×8孔223米


汇泉路道路规划横断面图




汇泉路-科幻路断面图




金帆中路道路规划横断面图




金辉街道路规划横断面图



科幻路-白塔河景观路断面图



科幻路道路规划横断面图



营鲜路-汇泉路横断面图



远航路-营鲜路断面图



远航中路道路规划横断面图

