

沈阳市建设工程（市政）规划许可批前公示板

电力管线规划方案总平面图



公示信息

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司的沈阳浑南区66千伏于山变10千伏于医乙线网架完善工程规划许可批前公示

沈阳浑南区66千伏于山变10千伏于医乙线网架完善工程位于沈阳市浑南区，管线由新运河路起沿羊安一街向南至规划路北侧（新建12孔电力排管），管线长度414米，管材材质为MPP管，管径为 $\phi 150\text{mm}$ 。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见。

1、公示及收集意见日期：2024年6月17日—2024年6月25日（7个工作日）

2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

①咨询电话：审批部门：沈阳市自然资源局，024-84821869；

建设单位：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，024-95518；

设计单位：沈阳市规划设计研究院有限公司，024-23894455。

②信函请邮寄至：沈阳市浑南区全运路109号（创新天地H座9楼）沈阳市自然资源局浑南分局审批科（以邮戳日期为准） 邮编：110167。

③电子邮箱：hnsjk-zrzyj@shenyang.gov.cn。

3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。

4、本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视为放弃上述权利。

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司


沈阳市自然资源局

2024年6月17日

规划方案主要内容

本规划方案包含电力工程一个专业，电力管线主要内容见下表

专业	电力管线接驳点	新建电力管线规格
电力工程	接羊安一街既有电力管线	新建12孔电力排管414米



图例
□ 规划电力管线